



ÉTABLISSEMENT	Système de ventilation naturelle (N) ou mécanique (M)	1000 ppm et moins	Entre 1000 et 1500 ppm	Entre 1500 et 2000 ppm	2000 ppm et plus
Aire de chantier (Saint-Georges)	M	66,7%	33,3%	0,0%	0,0%
Matériaux composites (Saint-Joseph)	M	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CIMIC	M	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
École Monseigneur Beaudoin	N	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
École Pozer	M	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Édifice les Sources	N	91,7%	8,3%	0,0%	0,0%
CF des Bâtisseurs (Sainte-Marie)	M	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

