



ÉTABLISSEMENT	Système de ventilation naturelle (N) ou mécanique (M)	1000 ppm et moins	Entre 1000 et 1500 ppm	Entre 1500 et 2000 ppm	2000 ppm et plus
École des Appalaches (primaire et secondaire)	M	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
École des Deux-Rives (primaire et secondaire)	M	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%
École secondaire Veilleux	M	33,3%	66,7%	0,0%	0,0%
Polyvalente Bélanger	M	72,2%	27,8%	0,0%	0,0%
Polyvalente Benoît-Vachon	M	45,8%	54,2%	0,0%	0,0%
Polyvalente de Saint-Georges	M	87,5%	12,5%	0,0%	0,0%
Polyvalente des Abénaquis	M	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Polyvalente Saint-François	M	83,3%	16,7%	0,0%	0,0%

