



➤ Respect de la norme canadienne

➤ \* Pour ces locaux, des travaux correctifs sont déjà en cours et des tests complémentaires seront réalisés en février 2026 pour vérifier l'efficacité des interventions.

ÉTABLISSEMENT	Nombre de locaux testés	En bas de 200 Bq/m³	Entre 200 et 599 Bq/m³ *		Entre 600 et 1 499 Bq/m³	Au-dessus de 1 500 Bq/m³
SECTEUR ABÉNAQUIS						
École des Sommets	15	15				
École du Petit-Chercheur	5	5				
École du Trait-d'Union et Notre-Dame	23	23				
École Jouvence	6	6				
École la Tourterelle	5	5				
Polyvalente des Abénaquis	64	64				
SECTEUR APPALACHES						
École des Appalaches // comprenant le centre d'éducation des adultes	34	34				
École Arc-en-Ciel de Saint-Camille	10	8	1 211 Bq/m³ Cafétéria	1 330 Bq/m³ Salle polyvalente		
École Fleurs-de-Soleil	5	5				
École Notre-Dame de Lac-Etchemin	16	16				
École Rayons-de-Soleil	10	9	1 259 Bq/m³ Local, service de garde			
École Petite-Abeille	5	5				
SECTEUR BÉLANGER						
École Bellarmin	7	7				
École des Bois-Francis	6	6				
École Grande-Coudée et Martinoise	18	18				
École Nazareth	6	6				
École primaire de Saint-Gédéon	17	17				
École Roy et Saint-Louis	15	15				
École Sainte-Martine	En période de test (décembre 2025 à avril 2026)					
École Sainte-Thérèse	12	12				
Polyvalente Bélanger	41	41				
SECTEUR BENOÎT-VACHON						
École Barabé	4	4				
École Drouin	18	18				
École l'Accueil // ancienne école	12	12				
École l'Accueil 2.0	27	27				
École Aquarelle de Saint-Bernard	22	22				
École l'Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse	9	9				
École l'Astrale	7	7				
École l'Étincelle de Sainte-Marguerite	6	4	1 200 Bq/m³ Classe 310	1 311 Bq/m³ Gymnase		
École la Découverte	17	17				
École La Source	10	10				
École Maribel // ancienne école	17	17				
École Maribel 2.0	En période de test (décembre 2025 à avril 2026)					
École Monseigneur-Feuiltault	15	15				
École Notre-Dame de Saint-Elzéar	11	11				
École primaire l'Éveil	25	25				
Polyvalente Benoit-Vachon // comprenant le centre de formation professionnelle	123	123				
SECTEUR SAINT-FRANÇOIS						
École De Léry	23	21	1 270 Bq/m³ Bureau, service de garde	1 466 Bq/m³ Bureau admin. (local 108 B)		
École le Tremplin	15	14	1 266 Bq/m³ Bureau, service de garde			
École Monseigneur-De Laval // comprenant le centre d'éducation des adultes	8	8				
Polyvalente Saint-François	38	38				
SECTEUR SARTIGAN						
CARTEM	16	16				
Centre de formation professionnelle Pozer	31	31				
Centre de formation professionnelle Pozer // Charpenterie-menuiserie	7	7				
Centre intégré de mécanique industrielle (CIMIC)	103	102	1 322 Bq/m³ Bureau administratif (local 1006)			
École Aquarelle de Saint-Georges	16	16				
École Aubert-Gallion	4	3	1 226 Bq/m³ Imprimerie			
École Curé-Beaudet	19	19				
École des Deux-Rives	27	27				
École Dionne	14	13	1 200 Bq/m³ Bureau, service de garde			
École Harmonie	6	6				
École Kennebec	18	18				
École l'Éco-Pin	16	14	1 207 Bq/m³ Gymnase	1 237 Bq/m³ — bureau, éducation physique		
École Lacroix	16	16				
École Les Petits-Castors	12	12				
École Monseigneur-Fortier	17	17				
École Notre-Dame-du-Rosaire	10	10				
École primaire les Sittelles	23	23				
Édifice les Sources	5	5				
Centre d'éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin	16	15	1 459 Bq/m³ Salle de rencontre (local 113)			
Polyvalente de Saint-Georges	86	86				
Siège Social	30	29	1 204 Bq/m³ Salle de rencontre (local 010)			
Atelier Sartigan	4	4				
SECTEUR VEILLEUX						
Centre de formation des Bâtisseurs de Saint-Joseph-de-Beauce	20	20				
École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon	9	9				
École d'Youville	11	11				
École Lambert	11	11				
École l'Enfant-Jésus	4	4				
École l'Envolée	7	7				
École Louis-Albert-Vachon	5	5				
École Sainte-Famille	4	4				
École Saints-Anges	13	13				
École secondaire Veilleux	39	39				
1 346		1331	15			
		98.89%	1.11%		0%	0%